



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 110 (примечание: 58-06-00, таб/факс: 36-83-61, тел/факс: 214 171 "Кари" E-mail: karamchov12@mail.ru, info@kemrf.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, коды телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ТОПКИНСКОГО РАЙОНА**

652300 г. Топки, ул. Советская, 62 (примечание: 8-38454-3-12-73, E-mail: onp-21@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа ТПР, коды телефона, электронный адрес)

Предписания N 10/1/14

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

"18" февраля 2021 года

16ч. 00 мин

г.Топки

(город, село, поселок)

Юридическому лицу МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОМУ САДУ №8 «ТОПОЛЕК»

заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №8 «ТОПОЛЕК»

Галковской Таисии Ивановне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Топкинского района по пожарному надзору N10 от "20" января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 08 февраля 2021г; с 16 час. 30 мин. до 17 час 30 мин. 10 февраля 2021г; с 15 час.00 мин до 16 час 00 мин 18 февраля 2021г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Топкинского муниципального округа по пожарному надзору Алешиной Татьяной Николаевной объектов защиты МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №8 «ТОПОЛЕК» расположенного по адресу: 652300, Россия, Кемеровская область - Кузбасс область, Топкинский муниципальный округ, город топки, улица Луначарского, 16

При проведении проверки присутствовала заведующая МБДОУ д/с №8 «Тополек» Галковская Таисия Ивановна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	Отсутствует акт на проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов	п.43 ППР в РФ №1479 от 16.09.2021	01.09.2021	
2	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей АУПС до электросветильников менее 50 см (в помещении игровой «Старшая группа»; каб. «Логопед»; помещение приемной и помещение игровой «Средняя группа»; помещение игровой «Младшая группа»; помещение «Холодный цех»	п.13.3.6 СП5.131302 СП 5.13130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ст. 4.; ч.6 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2021	

3	<p>Наружные металлические эвакуационные лестницы №1 и №2 имеют уклон более чем 1:1( уклон 45градусов), фактически уклон составляет 2,7:1 (70,3градуса); ширина лестничного марша менее 1,35м, фактически ширина лестничного марша составляет 70см; ширина проступи менее 25см, фактически ширина проступи составляет 8-9 см; высота ступени более 22см, фактически высота ступени составляет 26,5см-27см;</p>	<p>П.6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p>	<p>01.09.2021</p>	
4	<p>Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	<p>п. 71 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479</p>	<p>01.09.2021</p>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Топкинского муниципального округа по пожарному надзору  
«18» февраля 2021 г.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Алешина Татьяна Николаевна  
М.П. (подпись)

Предписание для исполнения получено:  
Заведующая МБДОУ д/с №8 «Тополек» Галковская Таня Ивановна «...» 2021 г.  
(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

18.02.21. *Galchkova*