



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс 8 (3842) 77-12-41; тел. 77-12-42

E-mail: gpo@kemer.ru, stata@kemer.ru, mo@kemer.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района

УНДП ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

652200 Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Советская, 62 т/ф 8 (38454) 3-12-73, E-mail: otd-21@mo.ru  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 123/2 от 11.11.2021**

(первая цифра номер района и определение контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению детский сад №8 «Тополек»  
заведующему МБДОУ детский сад №8 "Тополек" Гадковской Таисии Ивановне  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Топкинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса РФ по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Коломина Александра Александровича № 123 от «25» октября 2021 года, в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут «27» октября 2021 год, с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «11» ноября 2021 года государственным инспектором Топкинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса РФ по пожарному надзору – инспектором ОНДПР Топкинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, капитаном внутренней службы Алешиной Татьяной Николаевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководитель группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: – внеплановая выездная проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Тополек», расположенного по адресу: 652300, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ТОПКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ГОРОД ТОПКИ, УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО, 16

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ детский сад №8 «Тополек» Галковская Таисия Ивановна.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Наружные металлические эвакуационные лестницы №1 и №2 имеют уклон более чем 1:1( уклон 45градусов), фактически уклон составляет 2,7:1 (70,3градуса); ширина лестничного марша менее 1,35м, фактически ширина лестничного марша составляет 70см; ширина проступи менее 25см, фактически ширина проступи составляет 8-9 см; высота ступени более 22см, фактически высота ступени составляет 26,5см-27см;	п.4.2.9, п. 4.4.1, п.4.4.7СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы  (п.6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)	20.08.2022	
2	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	20.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Тополек»

Галковская Тасия Ивановна

(подпись, фамилия, инициалы, контрольный день представления)

« 11 » 11 20 21

  
(подпись)

Государственный инспектор Топкинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса РФ по пожарному надзору – инспектор ОНДПР Топкинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, капитан внутренней службы Алевтина Татьяна Николаевна

(подпись, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководитель группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

11.11.2021

