

Сведения о выездной проверке размещены в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий **02.10.2023** учетный номер

42230061000207938369



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел./факс 8 (3842) 77-12-41; тел. 77-12-42

E-mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

652300 Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул.Советская,62 т/ф8(38454)- 3-12-73. E-mail: ond-21@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №2309/013-42/86-В/РВП от 06.10.2023

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ТОПОЛЕК"

Зуевой Ирине Николаевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Топкинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса РФ по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Коломина Александра Александровича № 2309/013-42/86-В/РВП от «02» октября 2023года, в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «06» октября 2023 года, государственным инспектором Топкинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса РФ по пожарному надзору – старшим инспектором ОНДПР Топкинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, майором внутренней службы Васениным Александром Владимировичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: – инспекционный визит
(контрольное (надзорное) мероприятие)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 8 "ТОПОЛЕК" расположенного по адресу: 652300, Кемеровская область -
Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, улица Луначарского, 16

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД № 8 "ТОПОЛЕК" Зуева Ирина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР в РФ)	01.09.2024	
2.	Наружные металлические эвакуационные лестницы №1 и № 2 имеют уклон более чем 1:1 (уклон 45 градусов), 2,7:1 (70, 3 градуса); ширина лестничного марша составляет 70см; ширина проступи менее 25 см, фактически ширина проступи составляет 8-9 см; высота ступени более 22см, фактически высота ступени составляет 26,5см – 27 см; в соответствии с требованием нормативного документа – п. 4.2.9, п.4.4.1, п. 4.4.7 свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" и п. 2(1) ППР в РФ	ч. 1; п.1. ч.2; ст. 53; ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.09.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ САД № 8 "ТОПОЛЕК"

Зуева Ирина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 06 » 10 20 23


(подпись)

Государственный инспектор Топкинского
муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса
РФ по пожарному надзору – Старший инспектор ОНДПР
Топкинского района УНДПР Главного управления МЧС
России по Кемеровской области – Кузбассу, майор
внутренней службы Васенин Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

06.10.2023



(подпись)