

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» октября 2024 г., 42240061000215658055

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области -
Кузбассу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«08» октября 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2410/013-42/131-В/ПВ

(дата и время составления предписания)

652300, Кемеровская область - Кузбасс, г.Топки, ул. Советская, 62.

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
« 02 » октября 2024 г., № 2410/013-42/131-В/РИВ, учетный номер проверки 42240061000215658055.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Крахмаль Александр Андреевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Топкинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:
соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Топкинский, г Топки, ул Луначарского, Дом 16

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8 "ТОПОЛЁК" ИНН 4229004059, адрес регистрации юридического лица: 652300, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ТОПКИНСКИЙ, ТОПКИ, ЛУНАЧАРСКОГО УЛИЦА, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «08» октября 2024 года, 13 час. 00 мин.

по «08» октября 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Наружные металлические эвакуационные лестницы №1 и № 2 имеют уклон более чем 1:1 (уклон 45 градусов), 2,7:1

(70, 3 градуса); ширина лестничного марша составляет 70 см; ширина проступи менее 25 см, фактически ширина проступи составляет 8-9 см; высота ступени более 22 см, фактически высота ступени составляет 26,5 см – 27 см; в соответствии с требованием нормативного документа – п. 4.2.9, п. 4.4.1, п. 4.4.7 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" и п. 2(1) ППР в РФ.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2309/013-42/86-В/РВП от 06.10.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: 652305, Кемеровская область - Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, г. Топки, ул. Луначарского, 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


Срок устранения нарушения:

08.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Топкинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по пожарному надзору) Крахмаль Александр Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Крахмаль Александр Андреевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (государственный инспектор Топкинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса по пожарному надзору), телефон: 83845431273, e-mail: krahmalaa@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

руковод. МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу Крахмаль Александр Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «00» минут «08» 10 2024 г. *Кр*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

